

Instalację wykonać w tynku.

Osprzęt z tworzywa wtykowy w łazienkach, pomieszczeniach


gospodarczych wtykowy szczelny.

Typy opraw zgodnie z opisem.

Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym.

Przekroje przewodów w/g schematu ideowego.

ochrona od porażeń:
samoczynne odłączenie w układzie TN-C-S

 <div>nadzór projektowanie branża elektryczna jarosław szczesny</div>		ul. Bojańczyka 20/22 m 1 87-800 Włocławek nip 888-107-52-31 tel.: (054) 231-59-82 604 297 874 e-mail: el_jarek@interia.pl jarek.szczesny@interia.pl			
Objekt:	Budynek usługowo-biurowo-oświatowy	Projektant:	inż. Jarosław Szczesny upr.: WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk spec.: instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych KUP/IE/2445/01	Branża	Elektryczna
Adres:	Lipno, dz. nr 1408/1 obr. ewid.Nr 10 Miasta Lipna	Investor:	Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno	Data	10.2017
Investor:	Powiat Lipnowski ul. Sierakowskiego 10b, 87-600 Lipno	Sprawdzający:	mgr inż. Marek Wojciechowski upr.: KUP/0085/PWOE/12 spec.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget. KUP/IE/0150/12	Skala	1:100
Tytuł rysunku:	Instalacja elektryczna			Nr rys.	1