

L. Dz. PUK/33/W/ 2018



111
060
Lipno.05.02.2018.r.
[Handwritten signature]

**Powiat Lipnowski
ul. Sierakowskiego 10 B
87- 600 Lipno**

Warunki techniczne nr 2/II/2018 na przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Projektowany budynek biurowo - usługowo - oświatowy na działce 1408/1 położonej w Lipnie przy ul. Nieszawskiej.

1. Doprowadzenie wody z projektowanego wodociągu DN 110 w ul. Nieszawskiej.

Włączenie wykonać poprzez trójnik 100/50 wraz z zasuwą.

Przyłącze do projektowanego budynku wykonać węzem PE 50.

Przyłącze zaopatrzyć w zestaw wodomierzowy składający się z zaworów grzybkowych oraz wodomierza przystosowanego do zamontowania nadajnika impulsowego IZAR . Średnice wodomierza dobrać do zapotrzebowania wody.

W przypadku braku wydajności wodociągu na cele p. poż w celu podniesienia ciśnienia należy zastosować zestaw hydroforowy.

Instalacje wewnętrzną zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym .

Na wyprowadzeniu do zasuw zamontować skrzynki do zasuw W Ø140.

Zestaw wodomierzowy zamontować w wydzielonym pomieszczeniu w budynku usytuowanym w części budynku od strony dojścia przyłącza.

2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych do projektowanego w sąsiedztwo inwestycji odcinka kolektora DN 200 odprowadzającego ścieki do istniejącego kolektora DN 200 zlokalizowanego w obrębie działki nr 1410/9 odprowadzającego ścieki z obiektu Szpital Lipno. Włączenie wykonać do studni rewizyjnej projektowanej na nowym odcinku kolektora. Przyłącze bezpośrednio do budynku wykonać z rur PCV DN 200 klasy SN 8.

Na przyłączu w obrębie działki objętej inwestycją wybudować studnię rewizyjną typu wavin DN 400 w odległość ok. 2 m od granicy działki inwestora.

3. Wstępna lokalizacja projektowanych sieci wod kan w sąsiedztwie działki inwestora pokazana jest w załączniku mapowym.

[Handwritten signature]

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
w Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZASTĘPCY PRZESŁA ZARZĄDU
[Handwritten signature]
Mariusz Pradziński

Projekt techniczny powinien zawierać:

- niniejsze warunki techniczne,
- zgodę osób trzecich dotyczącą prowadzenia urządzeń wod – kan po terenie nie będącym własnością wnioskodawcy,
- opis techniczny,
- plan sytuacyjny w skali 1:500 opracowany przez służby geodezyjne z naniesieniem projektowanego podłączenia,
- przekrój podłużny podłączenia w skali z uwidocznieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunki miejsca zamontowania wodomierza; rzut i przekrój umieszczenia lub studzienki wodomierzowej
- zestawienie materiałów,
- zgodę oraz warunki prowadzenia prac w pasie drogowym od zarządcy drogi.

1. Proponowaną lokalizację urządzeń uzgodnić w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o – Dział wod-kan.
2. Opracowany projekt techniczny branży wod – kan należy uzgodnić w PUK w Lipnie Sp. z o.o. - Dział Wod – Kan.
3. Opracowany projekt techniczny należy złożyć wraz ze Zgłoszeniem o zamierzeniu wykonywania robót w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Lipnie.
4. Dokumentację wraz ze Zgłoszeniem – w przypadku braku sprzeciwów - należy przedłożyć w PUK w Lipnie Sp. z o.o. Dział Wod – Kan wraz ze zleceniem na wykonanie lub w celu uzyskania zgody na wykonanie przez inną wyspecjalizowaną firmę.
5. PUK w Lipnie Sp. z o.o. wymaga pozostawienia 1 egz. projektu w siedzibie Przedsiębiorstwa.
6. Rozpoczęcie budowy zgłosić w PUK w Lipnie Sp. z o.o. Dział Wod – Kan.
7. Włączenia w istniejące sieci wod – kan wykonują pracownicy PUK w Lipnie Sp. z o.o. .
8. Wykonane przyłącze wod – kan zgłosić do odbioru technicznego przed zasypaniem.
9. Sporządzić protokół odbioru do którego należy dołączyć:
 - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą
 - pozytywne analizy wody wykonane przez akredytowane laboratorium w zakresie badania wody
10. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zawrzeć umowę na dostawę wody w siedzibie PUK Sp. z o.o.


.....
sporządził

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Lipnie
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ZASTĘPCA PRZEDSIĘBYTCA ZARZĄDU
.....
zatwierdził 

**PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUG KOMUNALNYCH**

W LIPNIE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. K. Wyszyńskiego 47, 87-600 LIPNO
NIP: 4660375376
Kapitał zakładowy spółki: 29 653 900 zł
tel.: 54 287 47 00

DO WARUNKÓW

NR. 2/11/2018 z dnia 05.02.2018r.

