


Lipno, dnia 14.01.2020r.

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego" w sprawie wyjaśnień o treści jak niżej:

1. „Dot. SST D.04.08.01. W przekazanym SST brak jest wytycznych, badań dotyczących mieszanki mineralno-bitumicznej (SST jest bardzo ogólne). Prosimy o zamieszczenie kompletnego SST dotyczącego mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wyrównawczą (przede wszystkim wskazanie uziarnienia, rodzaju asfaltu ilości, wytycznych, badań....).”
2. „SST D.04.08.01 w punkcie 5.7 podaje: „Wykonawca zobowiązany jest do sfrezowania krawędzi łączenia starej nawierzchni z nową”. W przekazanych kosztorysach ofertowych brak pozycji mówiących o frezowaniu. Prosimy o dodanie odpowiednich pozycji w kosztorysach ofertowych z podaniem powierzchni i głębokości frezowania.”
3. „Prosimy o zamieszczenie mapki, orientacji z zaznaczonymi wszystkimi dwunastoma odcinkami dróg przewidzianymi do remontu.”

**Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wyjaśnia:**

- Ad.1. Należy użyć mieszanki AC11W dla KR 1-2, rodzaj lepiszcza: asfalt 50/70. Należy stosować zasady i wytyczne określone w SST D.05.03.05b.
- Ad.2. Przez wykonanie frezowania należy rozumieć wykonanie wcinki w istniejącą nawierzchnię bitumiczną na początku i na końcu remontowanego odcinka o szerokości 0,5m, głębokości 4cm i długości wyznaczonej przez szerokość remontowanej nawierzchni jezdni.
- Wykonawca powinien w kalkulować koszt wykonania wcinki w cenę wbudowania masy mineralno-bitumicznej.
- Ad.3. Mapa orientacyjna z zaznaczonymi odcinkami dróg do remontu została zamieszczona w ogłoszeniu.

Z-ca Dyrektora  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Lipnie  
  
mgr Jarosław Skrzyniarz