

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: nr ZDP-12.252.5.2023 pn:
„Sprzedaż i dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5 mm z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu”

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Oferentów, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.), przekazuje treść zapytań, które wpłynęło do Zamawiającego, wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa z kamienia polnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm o normie PN-EN 13242

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę :
kruszywa z kamienia polnego łamanego o frakcji 0-31.5mm pod warunkiem ,że kruszywo spełnia normę PN-EN 13242 PN-EN 13242+A1.

Pytanie 2.

Czy zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zaakceptuje dostawę kruszywa innego niż wapienne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę kruszywa wapiennego, lub kruszywa pochodzenia dolomitowego , lub z kamienia polnego łamanego, o frakcji 0-31.5 mm pod warunkiem ,że kruszywo spełnia normę PN-EN 13242 lub PN-EN 13242+A1.

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn.zm)
Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie:**

Zmianie ulegają zapisy w Rozdziale V SWZ,
pkt. 1 o treści :

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0-31,5mm z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miejscowości Huta przy drodze powiatowej nr 2723C .Zamówienie obejmuje dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3100 ton.
Oferowane i dostarczane kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13242+A1.

Otrzymuje brzmienie:

1. „Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego lub kruszywa pochodzenia dolomitowego ,lub z kamienia polnego o frakcji 0-31,5mm, z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie miejscowości Huta przy drodze powiatowej nr 2723C .


Zamówienie obejmuje dostawę kruszywa w ilości 3100 ton.

Oferowane i dostarczane kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13242 lub PN-EN 13242+A1.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiający informuje ,że zmianie ulega również nazwa zamówienia ,która otrzymuje treść „Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm z transportem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz rozładunkiem we wskazanym przez Zamawiającego miejscu”.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych .

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lipnie

mgr Jarosław Skrzyński