

Lipno, dnia 25.06.2009

Or.3421-6/09

Dotyczy : wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 w Lipnie

Pytanie 1. :

Czy wyposażenie technologiczne pomieszczeń wchodzi w zakres zamówienia ?

Odpowiedź 1. :

Wyposażenie technologiczne nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie 2.:

Proszę o podanie parametrów windy.

Odpowiedź 2.:

Parametry windy przedstawiam w załączeniu / załącznik nr 1 do Wyjaśnień/

Pytanie 3.:

Brak w kosztorysach w pozycjach dotyczących ościeżnic drzwiowych drewnianych w materiałach ościeżnic. Czy należy dopisać w materiałach ościeżnice?

Odpowiedź 3.:

Należy dopisać do pozycji materiałowej ościeżnice

Pytanie 4.:

Proszę o uzupełnienie zestawień stolarki drzwiowej. W kosztorysie jest ujęta stolarka aluminiowa. W zestawieniach stolarka PCV, aluminiowa, a niektóre drzwi nie mają wcale podanego materiału z jakiego mają być wykonane. Ponadto brak w zestawieniach określenia, które drzwi są p.poż.

Odpowiedź 4.:


Zestawienie stolarki p.poż. załączamy jako załącznik nr 2 do niniejszych Wyjaśnień. Całą stolarkę drzwi wewnętrzną i zewnętrzną zgodnie z kosztorysem należy przyjąć jako stolarkę aluminiową. Nie dotyczy to skrzydeł drzwiowych wewnętrznych do sal chorych, gabinetów lekarskich i innych pomieszczeń ze standardowymi otworami drzwiowymi.

Pytanie 5.:

Czy wszystkie okna mają być wyposażone w okucia umożliwiające otwieranie z poziomu podłogi?

Odpowiedź 5.:

Stolarka okienka otwierana standardowo, należy uwzględnić w otworach okiennych projektowanych na oddziałach psychiatrycznych i ZOL-u Psychiatrycznym (pomieszczenia przeznaczone dla pobytu pacjentów tzn. pokoje chorych, sanitariaty, komunikacja, sale terapii i stołówki, kucharki oddziałowe) blokady zabezpieczające przed otwarciem ich przez przebywających tam pacjentów. Przypominamy również o zastosowaniu w oknach szyb bezpiecznych.



A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be a personal name. The stamp is mostly illegible due to the signature and fading.