

Lipno, 06.07.2010r.

ZDP-11/420/62/10

**W związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2706 C Sumin – Jankowo – Lipno”, znak sprawy ZDP-11/ZP-4/2010 w sprawie wyjaśnień o treści jak niżej :**

„1) Opis techniczny i kosztorys ofertowy opisują wykonanie warstw odcinających z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, przedmiar robót opisuje warstwy odsączające i odcinające gr. 10 i 15 cm, natomiast SST D-04.02.01 opisuje wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 15 cm (wraz z ułożeniem geowłókniny). W związku z rozbieżnościami prosimy o wyjaśnienie prawidłowej konstrukcji warstwy.

W przypadku konieczności wykonania warstw odcinających z gruntu stabilizowanego cementem prosimy o dostanie SST opisującej wymagane parametry techniczne dla przedmiotowego zakresu robót.”

„2) Prosimy o określenie grubości warstw podsypkowych pod nawierzchnię chodników.”

**Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wyjaśnia :**

**Ad. 1 .** W kosztorysie ofertowym (załącznik Nr 4 do SIWZ) należy przyjąć następującą konstrukcję warstw:

- L.p. kosztorysu 17 d. 2; 41 d. 6; 47 d. 7; 51 d. 8; 59 d. 9 / opis – Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem o gr. 15 cm,

W załączeniu zamieszczamy na stronie internetowej:

- Poprawione rysunki Nr 4.1, 4.3., 4.4.
- SST D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.

**Ad. 2.** Grubość warstw podsypkowych piaskowych pod nawierzchnię chodników wynosi 5 cm.