

Skępe, dnia 30 maja 2011 r.

ZSz342/2/2011

**Wg rozdzielnika**

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Od Wykonawcy wpłynęło zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ, BUDYNKU ZAPLECZA SALI ORAZ BUDYNKU SIŁOWNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO W SKĘPEM**” ul. WYMYŚLIŃSKA 2, SKĘPE

**Poniżej zamieszczam treść pytania wraz z odpowiedzią:**

**Pyt. 1.** Dotyczy niepoprawnej odpowiedzi na pyt. Nr 3 z dnia 26 maja 2011 r.

*W dokumentacji projektowej przewidziane jest nałożenie warstwy elewacyjnej z tynku mineralnego na powierzchni elewacji. Brak pozycji w przedmiarze robót.*

*Odp. Pozycja 11 i 12*

Odp. Wykonawca winien doliczyć poza tym:

- 1) poz. KNR 0-23 0931-02 – 762,54m<sup>2</sup> na ścianach, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynku mineralnego gr. 2 mm, wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – ściany płaskie i powierzchnie poziome
- 2) Poz. KNR 0-23 0931-01 – na ościeżach, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – nałożenie podkładowej masy tynkowej – nałożenie podkładowej masy tynkarskiej m<sup>2</sup> – 86,40
- 3) KNR 0-23-0931-07 – wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu – dodatek za pasy o innej barwie o szerokości do 100 cm – m<sup>2</sup> 193,00.

Ponadto, Zamawiający rezygnuje z malowania farbą silikonową, pozostaje przy wyprawach elewacyjnych, zgodnie z podaną w projekcie budowlanym kolorystyką.

W związku z powyższym należy zrezygnować z poz. Nr 4 – malowanie farbą silikonową m<sup>2</sup> 762,54 – podanej w wyjaśnieniach do SIWZ - ZSz342/2/2011 z dnia 26 maja 2011 r.

**Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Przewodniczący  
Komisji Przetargowej**

.....  
S. Kamińska.....