



- OZNACZENIA:**
- 1- Zawór przelotowy kulowy 2" z kurkiem spustowym
  - 2- Zawór antyskażeniowy BA 4760 dn 50" SOCLA-Danfoss
  - 3- Zawór przelotowy kulowy 2"
  - 4- Wodomierz MNK dn 32 (Mirometr)
  - 5- Zawór przelotowy M83 2" (z grzybkiem)
  - 6- Rura stalowa ocynk 2" l=0,90m
  - 7- Rura stalowa ocynk 2" l=2,7m
  - 8- Z<sup>31</sup> cze zaciskowe gw 2"/PE63"
  - 9- Rura PE 63 l= 15,00m
  - 10- Z<sup>31</sup> cze zaciskowe gz 63/ 2"
  - 11- Zasuwa ko<sup>3</sup>n dn 50 fig 002
  - 12- Blok oporowy 50x50x20 cm
  - 13- Obudowa teleskopowa do zasów dn 50
  - 14- Skrzynka uliczna do zasów dn 140
  - 15- Płyta betonowa 100x100x15 cm
  - 16- Drut stalowy ocynkowany fi 7 mm

Tytuł:	Shemat montażowy przyłącza wodociągowego	Rys. nr 11
Obiekt:	Remont i rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie	Skala 1:---
Adres:	Plac 11-go listopada 9 dz. nr 2268/5	Data: 20.05.2011r.
Inwestor:	<b>Starostwo Powiatowe w Lipnie</b>	Podpis:
Projektant:	Oleradzki Andrzej Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji i sieci sanitarnych	Podpis:
Kreślił: asystent projektanta	Wroneczewski Krzysztof upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji sanitarnych	Podpis: