

Pytania:

- Pytanie dotyczące „zestawów szpitalnych przyłóżkowych - OB 4156” pozycja: 18, 28, 39, 120. W przedmiarze każda po 35 sztuk (nie zostały sprecyzowane poszczególne elementy urządzenia w pozycjach.) W rzucie instalacji elektrycznych i z wyposażenia urządzeń wynika, że paneli powinno być 17 szt. (dwa 1 - stanowiskowe, dwanaście 2 - stanowiskowych, trzy 3 - stanowiskowych). Skąd wynika różnica w ilości? Czy każde łóżko ma posiadać jeden panel jednostanowiskowy?
- Pytanie dotyczące klimatyzatorów Mitsubishi Elekonik z możliwością chłodzenia 1 kW” pozycja 135. W przedmiarze 35 sztuk natomiast z rzutu instalacji elektrycznej oraz z opisu technicznego wynika, że powinny być zainstalowane 2 klimatyzatory, jeden w pomieszczeniu nr 234, drugi w pomieszczeniach nr 229 i 230. Skąd wynika różnica w ilości?
- Pytanie dotyczące różnic ilościowych opraw ciśnieniowych:
 - * Rubin Clean T8 4x18 W w przedmiarze 57 szt., w rzucie 60 szt.,
 - * Rubin Clean T8 2x18 W w przedmiarze 39 szt., w rzucie 40 szt.,
 - * CUBE CU 503 w przedmiarze 4 szt., w rzucie 2 szt.,
 - * Lampa bakteriobójcza w przedmiarze 4 szt. w rzucie 2 szt. oraz różnic materiałowych:
 - * w przedmiarze zostały podane oprawy Ametyst 2x18 W szt 37, natomiast w rzucie oprawy Plafon 1x60W szt. 39.Do których wartości materiałów się ustosunkować?
- Pytania dotyczące „instalacji przyzewowej - ręcznych jednostek przywoławczych” pozycja 125. W przedmiarze jest 40 szt. łóżek pacjentów jest 35 szt. Skąd wynika nadwyżka? Czy

w każdej łazience też powinny być jednostki przywoławcze? (łazienek dla pacjentów jest 12).

Odpowiedzi na pytania:

1. Do wyceny należy przyjąć 35 szt. paneli nad łóżkowych jednostanowiskowych
2. Każde łóżko ma mieć jeden panel
3. Do wyceny należy przyjąć 3 klimatyzatory
4. Do wyceny należy przyjąć ilość opraw Rubin Clear T8 4x18W zgodnie z planem instalacji
5. Do wyceny należy przyjąć ilość opraw Rubin Clear T8 2x18W zgodnie z planem instalacji
6. Do wyceny należy przyjąć ilość opraw CUBE Cu 503 zgodnie z planem instalacji
7. Do wyceny należy przyjąć zamontowanie 2 szt. opraw bakteriobójczych i 2 szt. bezcieniowych
8. Do wyceny należy przyjąć oprawy Ametyst 2x18W w ilości zgodnej z planem instalacji
9. Do wyceny instalacji przyzewowej należy przyjąć dla pomieszczeń WC :13 szt. przycisków kasujących , 13 szt. wskaźników pomieszczenia i 12 szt. przycisków przywoławczych , 2 panele sterujące oraz wyposażenie paneli przyłóżkowych w potrzebne elementy instalacji przyzewowej SIGMA
10. Pozycja 125 dotyczy wyłącznie podłączenie instalacji przyzewowej w ilości 40 szt. podłączeń / w panelach i centralkach /