



STAROSTWO POWIATOWE W LIPNIE

ul. Sierakowskiego 10B, 87 - 600 LIPNO

tel./fax 54 287 20 39

e-mail: starostwo@lipnowski.powiat.pl

www.lipnowski.powiat.pl

Lipno, dnia 06.09.2011 r.

Or.272.29.2011

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Nr postępowania Or.272.29.2011

Dotyczy: zadania pn.: „Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala przy ul. Nieszawskiej 6 Lipnie Sp. z o.o. „

Pytania:

1. Prosimy o doprecyzowanie, co należy rozumieć przez zapis „nawiewniki mechaniczne”. Czy należy zastosować nawiewniki ciśnieniowe, czy higrosterowalne?
2. Czy górne skrzydło uchylne w oknach ma być otwierane klamką (standardowo) czy mechanizmem do otwierania z poziomu podłogi (rozwiązanie dużo droższe)?
3. Na Oddziale Dziecięcym Zamawiający żąda wykonania okien z szybami bezpiecznymi. Prosimy o wskazanie ilości sztuk z taką szybą.
4. Prosimy o podanie czy na Oddziale Dziecięcym należy zastosować szybę bezpieczną jednostronnie (druga zwykła), czy dwustronnie?
5. Prosimy o podanie głębokości parapetów wewnętrznych z PCV i zewnętrznych blaszanych.
6. Czy okna 1100x1630 są montowane pojedynczo w otwory okienne, czy też są zestawiane w zestawy po dwa okna (wówczas należy przewidzieć łącznik do ich połączenia).

Odpowiedzi na pytania:

1. Zamawiający wymaga nawiewników higrosterowalnych.
2. Górne skrzydło ma być otwierane standardowo - klamką.
3. Okna są na Oddziale Chirurgicznym, więc nie są wymagane okna z szybą bezpieczną.
Poprawiono załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna.
4. j/w
5. Średnia głębokość parapetów wewnętrznych wynosi ok. 17 cm, natomiast głębokość

- parapetów zewnętrznych wynosi ok 10 cm, które są jednocześnie obróbką blacharską istniejącej szklanej elewacji oraz podlegają ponownemu montażowi bądź wymianie, w zależności od ich stanu.
6. Okna są montowane pojedynczo w otwory okienne jednak nie występuje listwa łącząca a jedynie listwa maskująca połączenie, gdyż ze względu na specyfikę konstrukcji budynku nie ma innej możliwości montażu okien.

Obligatoryjne jest, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje potrzebne do przygotowania oferty i podpisania umowy, dokonał wizji lokalnej obiektu.
Należy sprawdzić na budowie wymiary otworów do wykonania okien. (pkt 3 SIWZ)

STAROSTA
Krzysztof Baranowski

PODINSPEKTOR
ds. Zamówień Publicznych
Aneta Ofmańska