

**POWIAT LIPNOWSKI**

ul. Sierakowskiego 10B  
87-600 Lipno  
NIP: 661-03-86-812, REGON 910862494

Lipno, dnia 28.08.2013 r.

Or.272.9.2013

**Dotyczy: zadania pn. "Remont oraz termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A".**

**Pytanie nr 1:**

Proszę o sprecyzowanie parametrów materiałów budowlanych

1. płyty styropianowe laminowane – styropapa
2. papy termozgrzewalne
3. płyty styropianowe – elewacja
4. wyprawa elewacyjna – tynki, farby

**Odpowiedź nr 1:**

1. Płyty styropianowe laminowane, styropapa – grubość 20 cm, jednostronnie laminowane.
2. Papa termozgrzewalna – papa SBS, minimalna grubość papy nawierzchniowej 5,2 mm.
3. Płyty styropianowe elewacyjne – styropian EPS 70 grubość 12 cm
4. Wyprawa elewacyjna – tynk akrylowy, grubość uziarnienia min 2 mm, kolor pastelowy.

Sekretarz Powiatu  
w Lipnie  
Zbigniew Chmielowski