

Or.272.4.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.4.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ **Przebudowa boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Skępem przy ul. Wymyślińskiej 2.**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w projekcie technicznym określił iż na nawierzchnię poliuretanową na bieżnię wymagany jest certyfikat IAAF FIRST CLASS. Na tego typu obiekt sportowy patrz strona PZLA jest to obiekt kat. V gdzie nie jest wymagany certyfikat IAAF FIRST CLASS, certyfikat IAAF wymagany jest na nawierzchnię, natomiast certyfikat IAAF FIRST CLASS wydawany jest na obiekt sportowy ale nie na bieżnię czterotorową. Proszę więc o odstąpienie od tego wymogu. a więc bieżnię czterotorową Zamawiający może odstąpić od tego wymogu

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane rozwiązanie.