

Lipno, dnia 23 stycznia 2014 r.

ZDP-11.252.2.2014

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo – Inżynieryjnego SA
ul. Wapienna 10
87-100 Toruń

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wykonanie remontu nawierzchni dróg powiatowych” w sprawie wyjaśnień o treści jak niżej :

„1. W otrzymanych materiałach przetargowych: kosztorys, opis przedmiotu zamówienia w SIWZ i SST brakuje informacji na temat ilości kruszywa i emulsji jakie należy użyć do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia.

Prosimy o podanie jakie ilości grysów bazaltowych i emulsji asfaltowej mają być użyte do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 1,00 m² remontowanej nawierzchni.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wyjaśnia:

Ad.1. Ilości grysów bazaltowych klasy I frakcji 5/8 mm i asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70 % jakie mają być użyte do wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia remontowanej nawierzchni należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w PN-65/S-96033 i PN- 71/S-96034.

Podpisz

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie

Wojciech Jańczak

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

