Schowek
10
A3,24 m2
H:2,50 m

Przedsionek
01
A7,22 m2
H:3,00 m

±0,00=100,10 m n.p.m.

Szatnia ogólna
09
A4,68 m2
H:2,50 m

Hol
02
A89,67 m2
H:3,00 m

WC M
04
A9,03 m2
H:3,00 m

90/100 m3/h

220/220 m3/h

80/90 m3/h

WC ogólne
03
A5,28 m2
H:3,00 m

DO WENT. W-01

Pom. tech.
08
A10,39 m2
H:2,50 m

30/30 m3/h

CENTRALA N3/W3
NAWIEWNO-WYWIEWNA
N=2600m3/h W=2400m3/h

90/100 m3/h

WC D
05
A6,04 m2
H:3,00 m

90/100 m3/h

WC N
06
A5,28 m2
H:3,00 m

CENTRALA N1/W1
NAWIEWNO-WYWIEWNA
N=7920m3/h W=7920m3/h

DO STREFY TRYBUNY

30/30 m3/h

DO PROJ. WYRZUTNI DACHOWEJ

Wentylatornia
11
A29,13 m2
H:2,50 m

Pom. gosp.
07
A6,44 m2
H:3,00 m

EI 60

EI 60

WC
13
A4,95 m2
H:2,50 m

75/90 m3/h

Z PROJ. CZERPNI DACHOWEJ

Istniej¹cy strop nad piwnic¹ do wyburzenia,
Wykonaæ nowy strop na poz. +2,22

CENTRALA N2/W2
NAWIEWNO-WYWIEWNA
N=1200m3/h W=650m3/h

7920/7920
m3/h

Komunikacja
12
A96,14 m2
H:3,00 m

Przebieralnia
14
A22,75 m2
H:3,00 m

410/410 m3/h

Pokój nauczyc. WF
28
A13,67 m2
H:2,50 m

WC
16
A3,82 m2
H:3,00 m

DO WENT. W-02

145/70 m3/h

WC
29
A3,98 m2
H:2,50 m

0/90 m3/h

Umywalnia
15
A15,02 m2
H:3,00 m

0/90 m3/h

345/270 m3/h

WC
27
A3,98 m2
H:2,50 m

145/70 m3/h

0/90 m3/h

370/370 m3/h

Przebieralnia
17
A20,26 m2
H:3,00 m

SALA SPORTOWA
24
A1 104,17 m2

Pokój nauczyc. WF
26
A13,67 m2
H:2,50 m

460/460 m3/h

Przebieralnia
18
A25,29 m2
H:3,00 m

Mag. sprzętu sport.
25
A55,03 m2
H:2,50 m

140/140 m3/h

WC
20
A3,66 m2
H:3,00 m

0/90 m3/h

675/600 m3/h

Umywalnia
19
A15,19 m2
H:3,00 m

Przebieralnia
21
A20,66 m2
H:3,00 m

370/370 m3/h

Komunikacja
22
A22,85 m2
H:2,50 m

Schowek
23
A3,37 m2
H:2,50 m

-0,05

-0,95

-1,00

-0,05

-0,95

Czêœæ nie objêta opracowaniem

LEGENDA:

- instalacja nawewna
- instalacja wywiewna
- kratka wentylacyjna kanałowa
- nawiewnik sufitowy
- wywiewnik sufitowy/ kratka wywiewna
- kratka transferowa
- wentylator dachowy
- klapa p.poż
- klapa zwrotna

UWAGI:

1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE W TYM OTWORY W PRZEGRODACH NALEŻY WYKONAĆ W UZGODNIENIU Z BRANŻĄ KONSTRUKCYJNĄ

2) WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY WYDZIELANIA POŻAROWEGO NALEŻY WYKONAĆ W SYSTEMIE HILTI ZACHOWUJĄC CIĄGŁOŚĆ WYDZIELENIA PRZEGRODY

3) WSZYSTKIE PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ 4CM PRZEZ ŚCIANY I STROPY, DLA KTÓRYCH JEST WYMAGANA KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ TYEI TYCH ELEMENTÓW

4) W DRZWIACH POMIESZCZEŃ SANITARNYCH WYKONAĆ KRATKI NAWIEWU KOMPENSACYJNEGO

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.

Jednostka projektowa
GEOM s.j.
60-263 Poznań,
ul. Głogowska 108/8

Inwestor
POWIAT LIPNOWSKI
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

Tytuł projektu, adres inwestycji
SALA SPORTOWA przy Zespole Szkół w Lipnie, ul. Traugutta 1,
działka nr 759

	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04	
Sprawdził	mgr inż. Irmina Ziółkowska	WKP/0358/POOS/09	

Temat rysunku
Wentylacja mechaniczna
Rzut parteru

Faza projektu - **Projekt budowlany**

Data 12/2011 | Skala 1:100

Branża **Sanitarna** | Nr Rewizji **00** | ID Arkusza **S.04**