

Or.272.5.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.5.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie.**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o potwierdzenie czy kosztorys ma być załącznikiem do oferty. Jeśli tak prosimy o podanie jaki rodzaj kosztorysu ma zostać załączony.

**Odpowiedź nr 1:**

Kosztorys nie musi być załączony do oferty.

**Pytanie nr 2:**

Prosimy o potwierdzenie klasy drewna klejonego ponieważ istnieje rozbieżność pomiędzy opisem a rysunkami konstrukcyjnymi.

**Odpowiedź nr 2:**

Klasa drewna klejonego: GL32h

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o sprecyzowanie od której strony ma być zastosowana szyba P2 w ślusarce

**Odpowiedź nr 3:**

Szybę P2 należy zamontować od strony wymagającej podwyższonej odporności na uderzenia.

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o informacje czy Inwestora posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowy. Jeśli tak prosimy o załączenie.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający posiada prawomocną decyzję pozwolenia na budowę ( w załączeniu ).

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o informacje czy Inwestor posiada prawomocną decyzję na wycinkę drzew. Jeśli tak prosimy o załączenie oraz informację kto poniesie koszty opłaty administracyjnej za wycinkę drzew.

**Odpowiedź nr 5:**

Powyższe drzewa zostały już usunięte.

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji budynków do wyburzenia.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.

**Pytanie nr 7:**

W przedmiarach robót brak jest usunięcia asfaltowego boiska, prosimy o informacje czy demontaż wchodzi w zakres zadania.

**Odpowiedź nr 7:**

Tak należy ująć w wycenie.