

Or.272.5.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.5.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie.**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający wyjaśnia:

W zakres zamówienia wchodzi platforma pionowa o następujących parametrach:

Udźwig: 340 kg

Prędkość jazdy: 0,06 m/s

Wysokość podnoszenia: do 3,00 m

Wymiar podestu platformy: 1125 x 1519 mm (szer. x gł.)

Wymiar zewnętrzny platformy: 1444 x 1599 mm

Ilość przystanków: 2

Usytuowanie wejść na platformę: przelotowe pod kątem 90°

Szerokość otwarcia drzwi: 1000 mm

Wysokość drzwi i obudowy platformy: 1100 mm

Rodzaj zasilania: 230 V

Proszę dobrać platformę o nie gorszych parametrach niż podane powyżej